

## Gammes d'articles d'Ammer SA, respect de la norme 60670-01:05

Mesdames, Messieurs,

En tant que fabricant à longue tradition de produits destinés aux installations électriques, la fonctionnalité et la sécurité sont des aspects importants à nos yeux. Nos produits bénéficient d'une excellente réputation dans toute la Suisse. La norme UE 60670-1:2005 existe depuis 2005 et elle définit notamment des exigences spécifiques en termes de protection contre l'incendie. Nous avons fait contrôler l'ensemble de nos produits auprès de l'organe compétent (electrosuisse) et nous souhaitons vous informer ci-dessous des résultats obtenus. Nous vous remettons également en annexe le certificat actuel de contrôle. Nous avons réalisé une auto-déclaration en ce qui concerne les revêtements de mur en bakélite.

Pour résumer, on peut constater que *tous nos produits en bakélite, mais aussi l'ensemble des articles en polyéthylène gris (HDPE), résistent au contrôle de filament jusqu'à 850°C et donc qu'ils sont admis pour un montage dans des parois ininflammables, mais aussi inflammables ainsi que dans les constructions de parois creuses.*

Conséquence de la nouvelle norme, nous avons dû adapter certains articles. La norme prescrit qu'aucun matériau conducteur ne doit être accessible du côté externe des prises d'admission. Sur certains de nos articles, des prises en laiton se trouvaient dans le pied en vue de la fixation de leur couvercle par une tige filetée. Ces prises en laiton sortaient de la prise d'admission à l'arrière du boîtier. Nous avons adapté les outils sous forme correspondante afin qu'ils puissent être réalisés sans prise en laiton et afin que le couvercle puisse continuer à rester fixé par le biais d'une tige filetée. Il existe également la possibilité, comme par le passé, de fixer le couvercle via le pied de l'article.

*Exemple:*



*Prise 1014 avec recours au laiton dont la production a été interrompue*



*Nouvelle prise 1014 sans utilisation de laiton. Les couvercles 1017 peuvent être vissés sur ces prises avec une tige filetée et les 1025 peuvent être montés sur un pied*

*En résumé:*

- Tous les articles en matériau gris sont admis pour une utilisation dans des parois ininflammables et inflammables ainsi que dans des parois creuses.
- Tous les articles en matériau blanc ne peuvent être utilisés que dans des parois ininflammables.
- Plus aucun article de notre gamme ne présente de prises en laiton, les articles correspondants ont été adaptés de la sorte afin que celles-ci ne soient plus nécessaires.

Nous souhaitons vous remercier sincèrement de votre fidélité et nous nous tenons à votre disposition avec nos produits comme pour répondre à toute question. Nous vous recommandons également de visiter notre site Internet [www.ammer.ch](http://www.ammer.ch) sur lequel nous vous fournissons des informations sur notre offre et sur nos nouveautés.

Avec nos salutations distinguées.



Ammer SA  
Christian Fokas

Copie à:  
electrosuisse

Annexes  
Autodéclaration pour les revêtements de mur en bakélite  
Certificat de contrôle d'electrosuisse du 29.11.2010